



**Országos Környezetegészségügyi Intézet
Vízhygiénés és vízbiztonsági főosztály
Vízbiztonsági osztály**

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1173 Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu

Szakvélemény

a **SUPERLIT Románia S.A.** által gyártott **üvegszál erősítésű Poliésztergyanta csövek és idomok** uszodatechnika területén illetve ivóvízellátásban kútbélésűként és nyersvíz szállító vezetéként történő alkalmazásáról

Ikt.sz.: 6337/2011. OKI

2012. június 21.

Forgalmazó (kérelmező) neve,
címe:

Duna-Armatura Kft.
1071 Budapest Városligeti fasor 47-49.

Gyártó:

SUPERLIT Románia S.A.
Cím: Sos. Brailei 15, 120 118 Buzau, Románia

Forgalmazni kívánt
csövek és idomok neve és
anyaga:

Üvegszál erősítésű Poliésztergyanta csövek és idomok
Alapanyaga: telítetlen poliészter gyanta (Boytek Recine Boya Ve Kimya
San. Tic. A.S., Törökország)
Aktivátor: Akcobalt %1 (AKPA Kimya ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Sti.,
Törökország)
Térhálósító ágens: Trigonox 269 (Akzo Nobel Polymer Chemikals B.V.,
Hollandia)
Üvegszál: (CAM ELYAF SANAYii A.S., Törökország)

Mérettartomány

300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek

Alkalmazási terület:

-ivóvízellátás területén kizárólag: kútbélésűként, nyersvíz szállító vezetéként (max 30 °C)
- uszodatechnika területén (max 30 °C)